



Die Bezeichnung der Gehäusestellung erfolgt in Anlehnung an DIN EN ISO 13349. Sie ist definiert durch die Ansicht auf den Motor-Lüfterflügel, bei Riemenantrieben durch die Ansicht auf den antriebsseitigen Ventilator-Wellenstumpf. ventec verwendet GR anstelle RD und GL anstelle LD. Die Austrittswinkel können ergänzend zu den Abbildungen in 5° Zwischenschritten ausgeführt werden. Die Drehrichtung R oder L wird an geeigneter Stelle, Gehäuserückwand oder Motor-Lüfterhaube, mit einem Pfeil gekennzeichnet.

				Bemerkungen:	geprüft			
Zustand	Änderung	Datum	Name		erstellt	Datum	Name	Blatt/Bl.